

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening.

Med anledning av frysning i vintras i några avloppsbrunnar uppmanas alla medlemmar att kontrollera att isoleringslocket i avloppsbrunnen är rätt monterat enligt monteringsinstruktionen som levererades tillsammans med avloppsbrunnen.

Se utdrag ur instruktionen nedan.

8. Kontrollera att packningen och röret glidit ner i anslutningsdonet
9. Öppna utgående ventil genom att fälla upp bygeln över pumpens krokrör. Kontrollera att ventil vid tomtgräns är öppnad.
10. Fäst tryckutjämnaren (den runda, svarta plast"bollen") på kabeln och häng upp lyftlinan för pumpen.
11. Anslut pumpens stickpropp till uttaget på apparatlådan.
12. För ned isolerlocket vertikalt, ända ned till kröken och vrid upp den horisontalt ovan pumpens utloppsrör.
13. Stäng locket. Lås med medföljande skruvförband, hänglås eller annan typgodkänd låsanordning.

